



ÉMI-TÜV

TANÚSÍTVÁNY



Az ÉMI-TÜV SÜD

Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
(H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

mint az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szerint működő tanúsító szervezet, a

Glass Steel General Kft.
(H-2243 Kóka, Nagykátai út 133.)

kérésére elvégzett tanúsítási eljárás eredménye alapján
tanúsítja, hogy az általa gyártott

GSG-U120 típusú üvegkorlát rendszer
megfelel az

MSZ EN 1991-1-1:2005 szabvány 6.4 fejezet (korlátként működő mellvédek vízszintes terhei)
A, B, és C1 használati osztály követelményeinek.
(megengedhető vízszintes terhelés a korlát tetején **0,5 kN/m**)

A típustanúsítvány az ÉMI-TÜV SÜD Kft. T-41225/16 számú, vizsgálati jegyzőkönyve (kelt: 2017.1.10.) alapján készült és az abban foglaltak betartása mellett érvényes.

A típustanúsítvány száma: T-41225/16-T

A üvegkorlát rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány érvényes
2022.1.18.-ig, amennyiben a vonatkozó szabványban addig változás nem áll be.

A típustanúsítvány a rendszer alkalmasságát igazolja, beépítéskor a fogadó szerkezet
merevségi, és teherbírásai megfelelőségét minden esetben igazolni szükséges.
A vizsgálati jegyzőkönyvhöz mellékelt technológia utasítás (dok. sz.:2016/001)
betartatása a gyártó felelőssége!

Szentendre, 2017.1.18.



Val Atth
tanúsító szakértő
ÉMI-TÜV SÜD Kft.